

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности Темрюкского района**
353500 г. Темрюк ул. Таманская, 69
тел /факс: (86148) 6-01-60

Предписание № 122/1/4

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
заведующей МБДОУ ДС ОВ №26 Кириченко Зинаиде Петровне**

с 14 часов 18.07.2013 года по 14 часов 14.08.2013 года проведена внеплановая проверка зданий и помещений МБДОУ ДС ОВ №26, расположенного по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 182, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания ОНД Темрюкского района №351/1/5 от 25.12.2012 года, совместно с заведующим Кириченко З.П.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении
1	2		3	4
1.	Здание детского сада не обеспечено запасом воды на нужды наружного пожаротушения. (Предлагается с 2011г.)	(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68 таб. 8; СП 8.13130.2009 п.4.1; СНИП2.04.02-84 п. 2.11 г. 6;)	10.12.2013	
2.	Из помещения, с одновременным пребывании 10 человек и более отсутствуют по 2 эвакуационных выхода открывающимися по ходу эвакуации,	(п. 6.12, п. 6.16 СНИП 21-01-97*)	10.12.2013	

	высотой в свету не менее 1,9 м и шириной в свету не менее 1,2м. (Предлагается с 2011 года)			
3.	На первом этаже пол, на путях эвакуации покрыт горючим материалом (линолеумом) (Предлагается с 2011 года)	(п. 6.25 СНиП 21-01-97*)	10.12.2013	
4.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) не выполнена таким образом, чтобы оповещался только обслуживающий персонал детского сада. (Предлагается с июня 2012 года)	(ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., табл. 2 СП 3.13130.2009)	10.12.2013	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД
Темрюкского района
майор вн. службы
П.П. Чарухин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» 08 2013 г.



Предписание для исполнения получил:

Виктор
(подпись)

Заведующий МБДОУ ДС ОВ №26 Кириченко З.П.
(должность, фамилия, инициалы)

«14» 08 2013 г.